



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю  
355000 г. Ставрополь, ул. 8 Марта, 164. Тел. ОД /8-8652/24-52-26  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
355002 г. Ставрополь ул. Лермонтова 191 «А» тел: (88652)94-54-58

ОНД и ПР по Новоалександровскому городскому округу и Красногвардейскому муниципальному округу  
356000 г. Новоалександровск ул. Заводская, 51 тел: (886544) 672-67, электронный адрес: [novoaliks77@skfo.mchs.gov.ru](mailto:novoaliks77@skfo.mchs.gov.ru)  
Телефон доверия: ГУ МЧС России по Ставропольскому краю - 8(8652)39-99-99

## ПРЕДПИСАНИЕ

### об устранении выявленных нарушений обязательных требований «27» января 2022 г. № 26-011-2021/003рс

Должностным лицом (должностными лицами): Государственным инспектором Новоалександровского городского округа и Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края по пожарному надзору – дознавателем ОНД и ПР по Новоалександровскому городскому округу и Красногвардейскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Ставропольскому краю Кононовым А.В.

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, уполномоченного на проведение контрольного (надзорного) мероприятия)

С участием специалиста, эксперта: не участвовали

(должность, фамилия, инициалы, наименование и номер документа, удостоверяющего личность)

На основании:

решения заместителя главного государственного инспектора Новоалександровского городского округа и Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края по пожарному надзору- заместителя начальника ОНД и ПР по Новоалександровскому городскому округу и Красногвардейскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Ставропольскому краю О.С. Воробьева № 26-011-2021/003рс от «30» декабря 2021 г. (КНМ № 26220061000200897918 от 30.12.2021)

(дата и номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия)

По адресу/адресам: Ставропольский край, Красногвардейский муниципальный округ, с. Привольное, ул. Пролетарская, 110

(место проведения контрольного (надзорного) мероприятия)

(место проведения контрольного (надзорного) мероприятия)

Проведено плановое контрольное (надзорное) мероприятие

(плановое/внеплановое) (наименование вида контрольного (надзорного) мероприятия)

в отношении: Муниципального Казенного Общеобразовательного Учреждения "Средняя Общеобразовательная Школа № 5" ИНН 2611006063 ОГРН 1022602823099

(фамилия, инициалы контролируемого лица или наименование контролируемого лица, ОГРН, ИНН, присвоенная категория риска)

В ходе проведения планового выездного контрольного (надзорного) мероприятия  
(наименование вида контрольного (надзорного) мероприятия)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения, Структурные единицы нормативных правовых актов(их отдельных положений), содержащих обязательные требования, которые нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	1	3	4

**- В здании МОУ СОШ № 5:**



1.	Провести работы по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений, с составлением соответствующего акта, а также отсутствует соответствующая запись в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты п. 43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 года,	12.09.2022	
2.	Обеспечить категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определить классы зон в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте, п. 12, Правил противопожарного режима в Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 года,	12.09.2022	
3.	Произвести перезарядку (замену) огнетушителей, с момента выпуска которых прошло не менее 5 лет. СП. 9.13130.2009 п. 4.3.11,	12.09.2022	
4.	Провести в помещения складского назначения, архивах, пищеблоках, прачечных, гладильных, вентиляционных камер, электрощитовых разделение от других функциональных частей объекта противопожарными дверьми 2-го типа. ФЗ № 123 ст. 88, табл, 23, СП 4.131.30.2013 п. 5.2.6.,	12.09.2022	
5.	Внести информацию о проверке средств автоматической противопожарной защиты объекта в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. п. 54, Правил противопожарного режима в Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 года,	12.09.2022	
6.	Привести автоматическую пожарную сигнализацию в исправное (работоспособное) состояние, п. 54, Правил противопожарного режима в Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 года,	12.09.2022	
7.	Внести запись в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты об учете наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, п. 60 Правил противопожарного режима в Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 года,	12.09.2022	

Должностное (ые) лицо(а) органа, осуществляющего федеральный государственный надзор:

  
(подпись)

А.В. Кононов  
(фамилия, инициалы)

Специалист: не участвовал  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(фамилия, инициалы)

Эксперт: не участвовал  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(фамилия, инициалы)

Предписание для исполнения получил представитель контролируемого лица:

  
(подпись)

Мамыкина Т.М.  
(фамилия, инициалы)

Пометка должностного лица органа, осуществляющего федеральный государственный надзор, об отказе контролируемого лица в ознакомлении получения предписания

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(фамилия, инициалы)